



LEGENDA:

instalację wykonać z rur miedzianych temp. wody 70°/55°/20°C

PRZEWODY ZASILAJĄCE

PRZEWODY POWROTNE

GRZEJNIKI PURMO - oddolne przyłącze dwuzaworowe

KG II F
Z.K.S.

Kocioł gazowy "TURBO"
DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA

PPS Ø125/80

PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY 125/80

Opis:	LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM	Skala:	1:50
Adres	DZ NR 1138 OBR. 230 w TARNOWIE przy ul. MOŚCICKIEGO 21/18 - III piętro		
Przedmiot Rysunku	WNIĘTYM INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALU MIESZKALNYM NR 18		
Projektował:	Podpis	nr rysunku	
ANTONI RATUSZNIK Upr. Nr WD-NB-8346/150/81 w specj. inst.-inż. w zak. inst. sanitarnych			
			C02
		Data	sierpień 2017r