



SZAFKA POMIAROWA



UWAGA: W miejsce dotychczasowych szafek pomiarowych nr 5 i 6 należy zabudować szafkę dla pomiaru 3-fazowego
 W przypadku braku takiej możliwości należy obok zestawów szafek pomiarowych wykonać szafkę pomiaru 3-faz.
 dla pomiaru energii elektrycznej w pomieszczeniach placówki wsparcia dziennego
 Szafkę pomiarową jw. wykonać w II-giej klasie ochronności
 Szczegóły wykonania w tym wyposażenia szafki pomiarowej ustalić na budowie z dostawcą energii elektrycznej

 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT DOROTA KRZYŻANOWSKA 33-100 TARNÓW, UL. TUCHOWSKA 25 A tel./fax: (14) 626 80 90, 604 257 169, e-mail: archdk@wp.pl		
OBIEKT:	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH DLA CEŁÓW PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. SPYTKI 1A NA DZIAŁCE NR 25/147 OBRĘB 0297 W TARNOWIE	
INWESTOR:	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z OO UL. WARYŃSKIEGO 9, 33-100 TARNÓW	
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	BRANŻA: ELEKTRYKA
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA SZAFKA POMIAROWA	SKALA: —
OPRACOWAŁ:	inż. JERZY FLOREK upr. bud. nr 97/KW/75 w specjalności instalacje elektryczne	PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	inż. LESZEK SŁOWIK upr. bud. nr WD-NB-8346/118/81 w specjalności: instalacje elektryczne	PODPIS:
NR UPRAWNIENI:		
DATA:	KWIECIEŃ 2018r.	NUMER RYS.: 1

www.dorotakrzyzanowska.pl

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAWA
AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ:
PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY, POWIELANY LUB ODSTĄPIONY BEZ
ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.