



100 LAT
W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM
ZIEMI TARNOWSKIEJ
1910 - 2010

TARNOWSKIE WODOCIĄGI

Sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 37
tel. +48 14 623-53-00 fax +48 14 623-54-00
e-mail: biuro@tw.tarnow.pl www.tw.tarnow.pl

**Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 9
33-100 Tarnów**

L.dz. TP/1883/4955/2015/MGS

Tarnów, 25.11.2015 r.

**dotyczy: warunków technicznych na włączenie drenażu opaskowego do
kanalizacji ogólnospławnej**

W odpowiedzi na pismo nr ZUM-2/232/115/2015 z dnia 27.10.2015 r. (data wpływu 30.09.2015 r.), w sprawie wydania warunków technicznych na włączenie drenażu opaskowego projektowanego wokół budynku przy ul. Krupniczej 15 w Tarnowie, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że wyraża zgodę na odprowadzenie wód drenażowych do kanalizacji ogólnospławnej dn. 560 przebiegającej w ul. Ochronek lub kanalizacji ogólnospławnej dn.300 przebiegającej w ul. Gomoly na warunkach:

1. Odprowadzenie wód drenażowych zaprojektować za pomocą rurociągu tłocznego poprzez przepompownię.
2. Koszt budowy i eksploatacji przepompowni ponosi Inwestor.
3. Projekt włączenia drenażu do kanalizacji ogólnospławnej przedstawić do uzgodnienia branżowego.

Warunki są ważne przez okres 3 lat od dnia wydania.

Z poważaniem,

MZB Sp. z o.o. - ZUM-2

nr dziennika 431 wpl. dn. 18.12.15



WICEPREZES ZARZĄDU
Wicedyrektor Spółki

mgr inż. Piotr Fryszak

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x TP

MIEJSKI ZARZĄD B				
Nr. 02		09 GRU. 2015		
GK-DFK	DE	ZUM-2	OC	14-3
GST	HP	BHP	OC	Zw. Zaw.

