



LEGENDA:

temp. wody 70°/55°/20°C

PRZEWODY ZASILAJĄCE

PRZEWODY POWROTNE

GRZEJNIKI PURMO - oddolne przyłącze dwuzaworowe

KG II F  
Z. K. S.  
PROJ. KOCIŁ GAZOWY  
DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA  
KONDENSACYJNY

PPS Ø125/80 PROJ. PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY 125/80

uwagi:  
INSTALACJA Z RUR STALOWYCH  
CIENKOŚCIENNYCH ZE STALI  
WĘGLOWEJ OCYNKOWANEJ  
ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY  
ZŁĄCZEK ZAPRASOWYWANYCH  
np. system Kan-therm Stiel

Obiekt	LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM	Skala:
Adres	DZ. NR 77/37 OBR. 106 W TARNOWIE przy ul. Cegielnanej 6/12	1:50
Przedmiot Rysunku	WNIĘTIOWA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 12	
Projektował:	Podpis	nr rysunku
ANTONI RATUSZNIK Upr. Nr W/D-NB-8346/150/81 w specj. inst.-inż. w zak. inst. sanitarnych		C01 Data maj 2018r