



LEGENDA:

instalację wykonać z rur PURMO HKS Ø16x2, Ø20x2 temp. wody 70°/55°/20°C

PRZEWODY ZASILAJĄCE

PRZEWODY POWROTNE

GRZEJNIKI PURMO - oddolne przyłącze dwuzaworowe

KG II F
Z. K. S.
Kocioł gazowy kondensacyjny
dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania

PPS Ø125/80
PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY 125/80

UWAGA:
przewody prowadzone w posadzce w otulinie TERMAFLEX FR2
zasłanie 30,0mm, powrót 20,0mm
instalacja w obrębie pieca z rur miedzianych

Opis:	LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELKOPROSTYM	Skala:
		1:50
Adres:	DZ NR 532 OBR. 167 W TARNOPOLU PRZY UL. BRODZINSKIEGO 24/61 (II PIĘTRO)	
Przeznaczenie budynku	WIELKOPROSTY BUDYNEK MIESZKALNY WIELKOPROSTY RZUT LOKALI MIESZKALNYCH NR 5 I NR 5a	
Projektant:	Podpis:	nr rysunku
ANTONI RATUSZNIK Upc. Nr WD-NB-4346/150/81 w spójn. inst.-mz. w zak. inst. sanitarnych		001
Sprawdził: mgr inż. ANDRZEJ BUŚKO Upc. Nr AN-B-734235/792 Upc. Nr AN-B-734235/7192		Data: luty 2018r