

Pytania do przetargu

**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Krzyskiej w Tarnowie.**

Otwarcie ofert 12.04.2019r.

1. Przesłanie oświadczeń od gestorów sieci: energia elektryczna, woda i odprowadzenie ścieków, wody opadowe. Czy jest kanalizacja opadowa?

**Odpowiedź:** W rejonie przedmiotowej inwestycji brak jest kanalizacji opadowej. Tarnowskie Wodociągi nie wyraziły zgody na odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej. Pkt. 3 SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje na opracowanie rozwiązania odprowadzenia wód opadowych.

W załączeniu przesyłamy oświadczenia użytkowników sieci o możliwości podłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Informacje o drzewach do wycinki

**Odpowiedź:** W razie potrzeby Inwestor wystąpi o wycinkę drzew będących w kolizji z projektowaną zabudową

3. Rodzaj wentylacji: mechaniczna czy grawitacyjna?

**Odpowiedź:** Jeżeli obowiązujące przepisy dopuszczają to proponujemy wentylację grawitacyjną

4. Czy istniejący ciepłociąg ( oznaczony nieczynny) jest do usunięcia ?

**Odpowiedź:** Inwestor nie przewiduje usunięcia fragmentu nieczynnej sieci ciepłowniczej

5. Czy w zakresie referencji można posłużyć się budynkami użyteczności publicznej o zbliżonych gabarytach i kubaturach co budynek w zapytaniu?

**Odpowiedź:** W referencjach należy wykazać obiekty odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. budynki wielorodzinne.

Tarnów dn. 10.04.2019 r

Adres do korespondencji:  
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.  
ul. Lwowska 23  
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl  
Infolinia: +48 32 606 0 616



Tarnów, dn. 21.02.2019 r.

O10/OMP/TS/1013394834/2019  
TD/OTR/OMP/2019-02-21/0000002



Miejski Zarząd Budynków  
Sp. z o.o.  
Ul. Waryńskiego 9  
33-100 Tarnów

## OŚWIADCZENIE O MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

**Wnioskodawca:** Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  
Ul. Waryńskiego 9  
33-100 Tarnów

**Obiekt:** budynek wielolokalowy

**Adres projektowanego obiektu:** Tarnów, ul. Krzyska, dz.nr 2/38, 2/20, 2/27,  
36/10, 56/7, 2/39, 23/3, 23/4, 23/1, 19/1, 16/3, 16/1, 23/5, 23/6, 20/2, 19/2, 16/4,  
22/1, 22/2, 21, 1817/2, 17/1, obr 104

- 1.W odpowiedzi na wniosek z dnia **08.02.2019r.**, w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne oraz Ustawę z dnia 07.07.2004 roku – Prawo Budowlane oświadczamy, że istnieje możliwość przyłączenia projektowanych obiektów o łącznej mocy 350,0 kW.
- 2.Przed realizacją przyłączenia obejmującą prace projektowe i wykonanie przyłącza należy:  
wystąpić z wnioskiem o określenie Warunków przyłączenia do sieci energetycznej,  
zawrzeć Umowę o przyłączenie.
- 3.Niniejsze oświadczenie traci ważność po upływie jednego roku od daty jego wydania, jeżeli w tym okresie nie zostaną wydane warunki przyłączenia.
- 4.Niniejsze oświadczenie może służyć do uzyskania warunków zabudowy projektowanego obiektu.
- 5.Niniejsze oświadczenie nie stanowi podstawy do przystąpienia do prac projektowych w zakresie przyłączenia.


Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.  
Odział w Tarnowie  
Wydział Instalacji  
Sterzy i regulacji przyłączeń  
Tomasz Szmolna

k/o:  
1xOMP/TS



1. Numer zlecenia (nr TP-I.dz-rok)  
TP/133/02/2019



Tarnów, dnia 08.02.2019

## WNIOSEK o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia do zewnętrznej sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej (\*)

DANE ZLECENIODAWCY	
1. Nazwa pełna firmy/ Imię, nazwisko (*)	Miejscu Zarząd Budynków Sp. z o.o
2. Adres siedziby/ Adres zamieszkania (ulica- nr domu- miejscowość- kod pocztowy) (*)	ul. Waryńskiego 9, 33-100 Tarnów
3. Adres korespondencyjny (ulica- nr domu- miejscowość- kod pocztowy)	p.w
4. Telefon kontaktowy	510 712 954

DANE INWESTYCJI	
5. Rodzaj oraz ilość projektowanych obiektów budowlanych	3. budynki wielorodzinne mieszkalne z podziemnymi kolektorami podziemnymi i infrastrukturą techniczną
6. Adres projektowanego obiektu budowlanego (miejscowość-ulica- nr domu/ nr działki)	Tarnów ul. Waryńskiego dz nr 2/38, 2/20, 2/27, 26/10, 56/7, 2/29, 23/3, 23/4, 23/1, 19/1, 16/3, 16/1, 23/5, 23/6, 20/2, 19/2, 16/6, 22/1, 22/2, 21/10, 17/2, 17/1, obięc 104
7. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody (bez przeciwpożarowego) - dotyczy zabudowy jednorodzinnej powyżej dwóch budynków, wielorodzinnej oraz pozostałej	
Q <sub>d max</sub> =	30 m <sup>3</sup> /d

INFORMACJE DODATKOWE	
8. Załączniki do wniosku:	1) aktualna mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:..... z przewidywanym planem zabudowy, 2) inne:
9. Określenie sposobu odbioru oświadczenia	<input type="checkbox"/> Poczta na wskazany adres korespondencyjny <input checked="" type="checkbox"/> Odbiór osobisty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Tarnovskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów moich danych osobowych podanych powyżej w celu realizacji i archiwizacji niniejszego wniosku. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądać informacji w zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

.....  
Dawid Bd  
(podpis zleceniodawcy)

Wniosek sprawdził i przyjął:

.....  
(pieczęć i podpis)

Istnieją warunki techniczne dostawy wody i odprowadzenia ścieków sanitarnych z eksploatowanej sieci wod-kan. Inwestor winien wystąpić do Tarn. Wodociągów o wydanie szczegółowych warunków technicznych.

Kierownik TP

Tarnów, dnia 08.02.2019  
.....  
(pieczęć i podpis)

\* niepotrzebne skreślić

TARNOWSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.  
33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 37  
NIP 873-10-00-214 REGON 850305521  
DZIAŁ TECHNICZNY