


poz.	wyszczególnienie	szt.	materiał	nr normy
1	rura przewodowa		R35	PN-80/H-74219
2	kurek kulowy DN 25 CN 0,6 MPa	1		KT-34-96 wyd. 2
3	kolanko równoprzelotowe R 1" (fig. 7)	3	2 CB3504	PN-56/H-83221
4	nypel R 1" (fig. 7)	1	2 CB3504	PN-56/H-83221
5	kolanko równoprzelotowe R 1" (fig. 6)	2	2 CB3504	PN-56/H-83221
6	gazomierz mechaniczny G4	1		



Obiekt:	LOKAL HANDLOWY "JUBILER" w BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM		Skala:
Adres	DZ. NR 27/8 OBR. 228 w TARNOWIE przy ul. Brama Piłźnieńska 5		
Przedmiot Rysunku	WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA RYSUNEK GAZOMIERZA G4		
Projektował:	Podpis	nr rysunku	
ANTONI RATUSZNIK Upr. Nr WB-NB-8346/150/81 w specj. inst.-inż. w zak. inst. sanitarnych		G3	
		Data LUTY 2019r	