



LEGENDA:

temp. wody 70°/55°/20°C

PRZEWODY ZASILAJĄCE

PRZEWODY POWROTNE

GRZEJNIKI PURMO - oddolne przyłącza dwuzarowe

KG II F
kondens.

PROJ. KOCIOŁ GAZOWY
DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA
KONDENSACYJNY

PPS Ø125/80

PROJ. PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY 125/80

uwagi:

INSTALACJA Z RUR STALOWYCH
CIENKOŚCIENNYCH ZE STALI
WĘGLOWEJ OCYNKOWANEJ
ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY
ZŁĄCZEK ZAPRASOWYWANYCH
np. systemem Kar-tiem Stiel

Obiekt:	LOKAL HANDLOWY "JUBILER" w BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM	Skala:	1:50
Adres	DZ. NR 27/8 OBR. 228 w TARNOWIE przy ul. Brama Pilznerska 5		
Przedmiot Rysunku	WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA RZUT LOKALU - JUBILER - PARTER		
Projektował:	Podpis	nr rysunku	CO1
ANTONI RATUSZNIK Upr. Nr WB-NB-8346/150/81 w specj. inst.-inż. w zak. inst. sanitarnych		Data	LUTY 2019r