

LEGENDA:

temp. wody 70°/55°/20°C

PRZEWODY ZASILAJĄCE

PRZEWODY POWROTNE

GRZEJNIKI PURMO - oddolne przyłącze dwuzaworowe

KG II F kondens. PROJ. KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA KONDENSACYJNY

PPS Ø125/80 PROJ. PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY 125/80

uwagi:

INSTALACJA Z RUR STALOWYCH CIENKOŚCIENNYCH ZE STALI WĘGLOWEJ OCYNKOWANEJ ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY ZŁĄCZEK ZAPRASOWYWANYCH np. system Kan-therm Stell

UWAGA:
W NAJNIŻSZYM MIEJSCU INSTALACJI ZAMONTOWAĆ KUREK SPUSTOWY Ø15 ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

Obiekt:	LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM	Skala: 1 : 50
Adres	DZ. NR 14/2 OBR. 252 w TARNOWIE przy ul. Krakowskiej 20/7	
Przedmiot Rysunku	WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 - I piętro	
Projektował:	Podpis	nr rysunku
ANTONI RATUSZNIK Upr. Nr WB-NB-8346/150/81 w specj. inst.-inż. w zak. inst. sanitarnych		CO2 Data grudzień 2018r