


uwagi:  
INSTALACJA Z RUR STALOWYCH  
CIENKOŚCIENNYCH ZE STALI  
WĘGLOWEJ OCYNKOWANEJ  
ŁĄCZONYCH PRZY POMOCY  
ZŁĄCZEK ZAPRASOWYWANYCH  
np. system Kar-therm Stiel



LEGENDA:

temp. wody 70°/55°/20°C

PRZEWODY ZASILAJĄCE

PRZEWODY POWROTNE

GRZEJNIKI PURMO - oddolne przyłącza dwuzworowe

KG II F  
kondens.

PROJ. KOCIÓŁ GAZOWY  
DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA  
KONDENSACYJNY

PPS Ø125/80

PROJ. PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY 125/80

Obiekt:	LOKAL HANDLOWY "JUBILER" W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM	Skala:	1 : 50
Adres	DZ. NR 27/6 OBR. 228 w TARNOWIE przy ul. Brama Piłznieńska 5		
Przedmiot Rysunku	WNIĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ROZWINIĘCIE INSTALACJI GAZU W LOKALU HANDLOWYM - JUBILER		
Projektował:	Podpis	nr rysunku	
ANTONI RATUSZNIK Upr. Nr WB-NB-3346/150/81 w specj. inst.-inż. w zak. inst. sanitarnych			C02
		Data	LUTY 2019r