

**Pytania do przetargu „Docieplenie ściany zewnętrznej i remont elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującej się w Tarnowie przy ul. Krakowska 27”.**

Otwarcie ofert 02.03.2018r. godz. 9.15

1. Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenie terenu robót – przedmiar robót tego zakresu nie obejmuje proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu robót ująć w kosztach pośrednich wykonawcy robót.

2. Malowanie rynien i balustrad, krat bez robót przygotowawczych i czyszczenie proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Pozycja kosztorysowa ma nakłady na czyszczenie i przygotowanie powierzchni

3. Projekt przewiduje usunięcie i położenie nowej podbitki dachowej brak w przedmiarze robót proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Przedmiar robót przewiduje malowanie podbitki, jeśli zajdzie konieczność wymiany inspektor potwierdzi to w trakcie wykonywania robót

4. Na elewacji przy wyprawie elewacyjnej przewidziano wzmocnienie z siatki ścian do wysokości 2 m w przedmiarze ten zakres robót nie przewidziano proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Może być wykonane w trakcie robót, po ustaleniu z Zarządem Wspólnoty

5. Na narożach stolarki przewidziano dodatkowe wzmocnienie siatką przedmiar robót tego zakresu nie obejmuje proszę o uzupełnienie

**Odpowiedź:**

Może być wykonane w trakcie robót, po ustaleniu z Zarządem Wspólnoty

6. W rys. D1 przewidziano wykonanie elewacji w następujących warstwach, przyklejenie płyt z wełny mineralnej na zaprawie klejowej, wtopienie siatki w zaprawę klejową położenie podkładu tynkarskiego, mineralna wyprawa tynkarska, preparat gruntujący i farbę elewacyjną brak w przedmiarze robót podkładu tynkarskiego i wyprawy tynkarskiej proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Należy wycenić nakłady ujęte w przedmiarze

7. W projekcie na cokole przewidziano docieplenie ze styropianu ekstrudowanego obłożonego folią bąbelkową – przedmiar tego zakresu robót nie obejmuje proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Kosztorys nie obejmuje tego zakresu robót

8. Czy elewacja ma być zabezpieczona przed graffiti jeśli tak to proszę o podanie obmiaru i podanie obmiaru i uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Nie

9. W projekcie przewidziano wykończenie kominów wraz z obróbkami ten zakres w przedmiarze robót nie został objęty proszę o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Kosztorys nie przewiduje tego zakresu robót

10. Czy w zakresie robót Zamawiający przewiduje renowację balkonów tylko w zakresie malowania balustrad a co z płytą balkonową dla wszystkich balkonów proszę o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

Remont płyt balkonowych ujęty w pozycji uzupełnienie tynków

11. Stolarka drzewiowa i okienna jest przewidywana jej odnowienie jeśli tak to proszę o uzupełnienie .

**Odpowiedź:**

Kosztorys nie przewiduje tego zakresu robót


12. Poz. 1 przedmiaru robót rozbiórka chodników brak ponownego ułożenia po zakończeniu robót czy Zamawiający przewiduje ponowny montaż proszę o uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem zakresu.

**Odpowiedź:**

Może być wykonane w trakcie robót, po ustaleniu z Zarządem Wspólnoty

Tarnów, 28.02.2018r.

PROKURENT  
  
mgr inż. Leszek Skowron

PROKURENT  
  
Jadwiga Tyrka