

Pytania do przetargu: **Remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych**  
Otwarcie ofert 30.07.2018r.

**Pytanie 1)** Czy Zamawiający udostępni dokumentację projektową opisującą zakres remontu

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej wykonania remontu instalacji elektrycznej.

**Pytanie 2)** Zgodnie z załącznikiem nr 4, §1, pkt.6 Zamawiający przenosi całą odpowiedzialność za wykonaną pracę na Wykonawcę.

Przy braku dokumentacji projektowej jedyną podstawą do wykonania prac zleconych staje się załączony przedmiar robót.

Czy w związku z tym instalację należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót czy zgodnie z warunkami technicznymi i odpowiednimi normami.

Zgodnie z warunkami technicznymi 01.01.2018r., §258 pkt. 2 „Na drogach komunikacji ogólnej, służącym celom ewakuacji stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione”. Wg załączonego przedmiaru przewód YDY jako wyrób budowlany jest materiałem łatwopalnym.

**Odpowiedź:**

Remont instalacji należy wykonać wg załączonego przedmiaru i zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami i normami. W przypadku gdy materiał ujęty w obmiarze nie spełnia określonych norm i przepisów należy zastąpić go wyrobem posiadającym odpowiednie atesty i aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.

Tarnów, 25.07.2018r.

PROKURENT  
  
mgr inż. Leszek Skowroń

PROKURENT  
  
Jadwiga Tyrka