

Pytania do przetargu

„Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych”

Pytanie

Zadanie nr.2 Krakowska 20/7 dotyczy budowy instalacji c.o. w projekcie zamawiający przewidział montaż pieca gazowego a w przedmiarze brak takiej pozycji proszę o uzupełnienie.


Odpowiedź

Piec gazowy już jest zamontowany i należy do niego podpiąć instalację c.o.

Tarnów, 22.07.2019r.

PROKURENT

Bożena Ciurej

PREZES ZARZĄDU

mgr Janusz Galas
licencja z dz. zarządcy
nieruchomości nr 4529