

Pytania nr 2 do postępowania przetargowego na
"Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Nowy Świat 13 w Tarnowie"

W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest ocieplenie ścian wschodniej i północnej proszę o przeanalizowanie i poprawienie poniższych pozycji kosztorysowych:

1) poz. 2.4 – Instalacja odgromowa, rusztowania zewnętrzne ... 876,40 m² – skąd taka ilość jak w przedmiarze mamy 323,33 m² rusztowania (poz. 2.1)

Odpowiedź: Przedmiar zweryfikowano i poprawiono.

2) poz. 2.11 – Ocieplenie ścian ...345,55 m² – z zapisów obliczeń wynika, że pozycja ta zawiera przyklejenie wełny na ścianie wsch, półn. i płd.

Odpowiedź: Przedmiar zweryfikowano i poprawiono.

3) poz. 2.13 – Ocieplenie ścian ...przyklejenie warstwy siatki na ścianach 153,72 m² - z przeliczeń wynika, że jest to szpachlowanie tylko ściany wschodniej.

Odpowiedź: Przedmiar zweryfikowano i poprawiono.

4)poz. 2.18 – Wykonanie cienkowarstwowego... 345,55 m² – wartość przeniesiona z poz. 2.11 (3 ściany)

Odpowiedź: Przedmiar zweryfikowano i poprawiono.

5) poz. 2.7 – Tynki zwykłe... - 53,2 m² – czy to nie dotyczy kominów na ścianie północnej i południowej?

Odpowiedź: Przedmiar zweryfikowano i poprawiono.

6) mamy dyblowanie, szpachlowanie, gruntowanie i położenie tynku na cokole, a nie mamy przyklejenia wełny, bo w poz. 2.11, gdzie jest klejenie wełny odejmujemy cokół.

Odpowiedź: Przedmiar zweryfikowano i poprawiono.

W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

Tarnów, 22.10.2021r.

PROKURENT
Jadwiga Tyrka
Jadwiga Tyrka

Prezes Zarządu
Piotr Augustyński
Piotr Augustyński